



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2026

№ 672

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования и помещениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Гусь-Хрустального муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения противопожарной устойчивости территории Гусь-Хрустального муниципального округа, на основании Устава округа администрация округа

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить перечень :

- первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Гусь-Хрустального муниципального округа (приложение 1).

- первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которым рекомендовано оснастить территории и объекты общего пользования на территории Гусь-Хрустального муниципального округа (приложение 2).

2. Начальникам территориальных управлений администрации Гусь-Хрустального муниципального округа (далее- округ) организовывать сходы граждан, на которых дополнительно информировать население о соблюдении мер пожарной безопасности и необходимости комплектования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

3. Установить , что приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет собственных средств.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории округа, независимо от форм собственности:

- обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности;

- первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить на пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

- на пожарных щитах указать номера телефонов вызова подразделений федеральной противопожарной службы 01 или 112;

- обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

- определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

5. Рекомендовать МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» организовать доведение до населения округа через средства массовой информации о дополнительных мерах пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима, правилах поведения и порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, и необходимости комплектования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем помещений и строений собственников (пользователей).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить коммунальному хозяйству.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте округа.

Глава округа

А.В. Кабенкин

Приложение 1
к постановлению администрации округа
от 23.04.2026 № 672

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в
помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании)
граждан, на территории Гусь-Хрустального муниципального округа

№ п/п	Наименование помещения, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огнетуши- тели	внутриквар- тирный по- жарный кран	емкость с водой	ведро	ящик с песком	багор, то- пор, лопата
1.	Многоквартирные жилые дома	1	1	-	1	-	-
2.	Жилые дома коте- джного типа для по- стоянного прожива- ния	1	-	1	1	1	-
3.	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	1	-	1	1	1	1, 1, 1 <(*)>
4.	Частные жилые дома для постоянно- го проживания	1	-	1	1	1	1, 1, 1
5.	Индивидуальные гаражи	1	-	-	-	-	-

Примечания:

1. <(*)> - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.
5. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в

любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

6. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

7. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которым рекомендовано оснастить территории и объекты общего пользования
на территории Гусь-Хрустального муниципального округа

Наименование помещений, строений, территорий	Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений
Территория, объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия	Территорию, объект рекомендовано оборудовать пожарным щитом (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению № 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 или организовать прикрытие силами пожарно-спасательного гарнизона. При проведении мероприятий должно быть организовано не менее 2-х пожарных постов для визуального контроля. Каждый из постов обеспечивается 2 огнетушителями, в также покрывалом для изоляции очага возгорания.
Общественное здание или сооружение: - оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения; - не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, удаленное на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения	Общественное здание или сооружение оборудуется пожарными щитами согласно приложению № 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. В общественных зданиях или сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.

Примечание:

1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные огнетушители.
2. Выбор тип огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.
3. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений общественного пользования.